

**PREZES  
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO**

Ostrow Mazowiecka 28.03.2023  
....., dnia .....  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SP. Z O.O.  
BOLESTAWA PRUSA 66  
07-300 Ostrow Mazowiecka  
Eksplloatujący

**DECYZJA**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1514) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), po wykonaniu czynności dozoru technicznego (protokół z dnia 28.03.2023) przy urządzeniu technicznym o numerze fabrycznym 32507 i numerze ewidencyjnym 22 27 020 745 wstrzymuje się eksploatację ww. urządzenia technicznego.  
Na podstawie art. 108 § 1 Kpa decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

**UZASADNIENIE**

W wyniku przeprowadzonych w dniu 28.03.2023 czynności dozoru technicznego przy przedmiotowym urządzeniu stwierdzono, co następuje:

Nieuszczalność dolnego podgrzewacza wody - druga węzłownica  
licząc od lewej str. na holobie przy tylnej ścianie urządzenia.

Powyższe stanowi naruszenie przepisów:

par. 14.2

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2022 r. poz. 68) i stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska poprzez możliwość rozprężenia cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, a w szczególności:

możliwość wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia z uwagi na utratę integralności wewnętrznej o skutkach nieuszczalności dolnego podgrzewacza wody.

Art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o dozorcze technicznym stanowi, że w przypadku nieprzestrzegania przez eksplloatującego przepisów o dozorcze technicznym, a także w razie stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, organ wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji urządzenia. W związku z tym postanowiono jak w sentencji.  
Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, ponieważ dalsza eksploatacja urządzenia technicznego stwarza realne zagrożenie, o którym mowa powyżej i które zostało potwierdzone w trakcie czynności organu.

**PREZES**

**URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO**

Inspektor  
Urzedu Dozoru Technicznego

Z up. .... Andrzej Piwowarek

**POUCZENIE:** Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzedu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

28.03.23  
.....  
data

.....  
potwierdzenie odbioru decyzji